



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325. тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
427580, п. Кез, ул. Лесовозная, 37, телефон (факс) 8 (34158) 3-11-01
e-mail: kezgpn@mchs-18.ru

п. Кез

«26» февраля 2021 г.

Предписание № 33/03/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Новоунтемская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики, директору МКОУ «Новоунтемская ООШ»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина, владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 33/03 от «08» февраля 2021 г. выданного заместителем главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолием Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 30 мин. «18» февраля 2021 г. по 13 ч. 20 мин. «18» февраля 2021 г., с 09 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. по 09 ч. 10 мин. «26» февраля 2021 г. была проведена плановая проверка объектов защиты по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, деревня Новый Унтем, улица Октябрьская, дом 2, на котором осуществляет деятельность муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новоунтемская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики (сокр. МКОУ «Новоунтемская ООШ»), юридический адрес: 427571, Удмуртская Республика, Кезский район, деревня Новый Унтем, улица Октябрьская, дом 2

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолий Юрьевич

совместно с: уполномоченным представителем - директором МКОУ «Новоунтемская ООШ» Лекомцевой Ольгой Тимофеевной

указываются должность, фамилия, имя, отчество или участвующий в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Не проведено ежегодное проведение испыт...	ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84	01.09.2021 г.	

	таний средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дублирования сигнала о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации) (срока службы систем противопожарной защиты более, установленного изготовителем на данные системы)	Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТБзТПБ); п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ППРФ от 16.09.2020 №1479) (далее – ППР)		
1/1/2	На путях эвакуации применены материалы с неизвестными свойствами пожарной опасности строительных материалов по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности продуктов горения, распространения пламени (покрытие пола помещения детского сада – линолеум) (на указанные материалы не представлены сертификаты соответствия)	ст. 4, ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 ТРзТПБ; п. 25 ППР	01.09.2021 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несоблюдении с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать нарушения предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и их арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений: необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подпись лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Русских А.Ю.

(подпись, фамилия, имя, отчество инспектора)



Предписание для исполнения получил:

уполномоченный представитель - директор МКОУ «Новоунтемская ООШ» Лекомцева Ольга Тимофеевна

(фамилия, имя, отчество без учета, если имеется, должности, руководящего, иного должностного лица и уполномоченного представителя в юридическом лице,

индивидуальном предпринимательстве, государственного представителя)

« 26 » февраля 2021 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99